

Блоки питания KIPPRIBOR

WBP-1024.24P

WBP-1048.24P

ПАСПОРТ



Версия КТ04-09.0004.03-04.2020

KIPPRIBOR

EAC

1. Общие указания

1.1. Паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с основными техническими характеристиками блоков питания KIPPRIBOR WBP-1024.24P/1048.24P, комплектностью поставки, и гарантийными обязательствами.

1.2. Перед эксплуатацией блока питания необходимо ознакомиться с технической документацией на изделие.

1.3. Раздел 9 заполняется ООО «Индустриальные системы и технологии», раздел 11 заполняется продавцом.

2. Наименование изделия

Блок питания серии WBP.

3. Сведения об изготовителе

Изготовитель: ACRO ENGINEERING INC.


Адрес изготовителя: 3F1, No. 48-19, Zhongsen Road, Tucheng, New Taipei county, Тайвань (Китай).

4. Назначение и область применения

Блоки питания предназначены для обеспечения электропитанием схем и устройств, требующих для работы стабилизированное напряжение 24 В постоянного тока. Применяются в промышленных системах для питания устройств контроля, управления и сигнализации.

5. Основные технические характеристики

5.1. Габаритные размеры блока питания



5.2. Таблица основных технических характеристик блока питания.

Параметр	Значение	
	KIPPRIBOR WBP-1024.24P	KIPPRIBOR WBP-1048.24P
Входное напряжение и частота	100...240 VAC/ 50...60 Гц	
Потребляемый ток	1 А	2 А
Выходное напряжение	24 VDC	
Номинальная мощность	24 Вт	48 Вт

Диапазон подстройки выходного напряжения	± 2 VDC
Амплитуда пульсации выходного напряжения	150 mV
Встроенная защита	От перенапряжения, перегрузки, короткого замыкания
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	-20...+50°C
Материал корпуса	Пластик

6. Меры безопасности

6.1. Для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации блока питания, а также для сохранения возможности гарантийного обслуживания необходимо строго соблюдать меры безопасности и рекомендации по монтажу и эксплуатации, технической документации на изделие.

6.2. Блок питания не допускается эксплуатировать во взрывоопасной среде, на воздушном, водном, наземном и подземном транспорте, а также для безопасности реакторных установок атомных станций.

6.3. Блок питания не является изделием медицинского назначения, не является электрическим оборудованием лифтов и грузовых подъемников, не является оборудованием оборонного назначения.

7. Транспортировка и хранение

7.1. Блок питания транспортируют в упаковке всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.

7.2. Способы погрузки, разгрузки, а также способы транспортирования и условия хранения у потребителя должны обеспечивать сохранность изделия от механических повреждений.

7.3. Срок хранения блока питания составляет 24 месяца со дня изготовления. Блок питания следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в крытых помещениях, в условиях, исключающих контакт с влагой и при отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, вызывающих коррозию металлических частей и повреждение электрической изоляции. Условия хранения I по ГОСТ 15150. Срок службы 5 лет.

8. Комплектность

Наименование	Кол-во
Блок питания WBP	1 шт
Паспорт и гарантийный талон	1 шт

9. Свидетельство о приемке

Блок питания серии WBP изготовлен в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Декларация о соответствии TC N RU Д-TW.HO12.B.07471 от 09.09.2016 зарегистрирована ООО «Центр подтверждения соответствия», Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.10HO12 от 19.02.2015.

Шамп ОТК	Дата выпуска: «__» _____ 20__ г.
----------	-------------------------------------

10. Гарантии изготовителя

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность блока питания при соблюдении всех мер безопасности, правил монтажа, эксплуатации, при проведении планового технического обслуживания, а также при работе блока питания в условиях номинальных рабочих параметров, указанных в технической документации на изделие.

10.2. Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем мер безопасности, правил эксплуатации, транспортировки, хранения, монтажа и при проведении своевременного регулярного планового технического обслуживания.

10.3. В случае выхода блока питания из строя в течение гарантийного срока, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, а также при наличии заполненной ремонтной карты, предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену на новый.

С условиями гарантии ознакомлен _____
подпись покупателя

11. Сведения о продаже

Отметка продавца	
Дата продажи	«__» _____ 20__ г.

12. Ремонтная карта (заполняется покупателем перед отправкой в ремонт)

Наименование организации: _____

Адрес организации: _____

Ф.И.О. и телефон контактного лица: _____

Проявление неисправности: ☐ постоянно ☐ периодически

Описание неисправности: _____

Дата приема в ремонт: «__» _____ 20__ г. _____
(штамп сервисного центра)

Адреса сервисных центров:

- При направлении транспортными компаниями:
656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова 177Л, Помещение Н10. Тел. 8-800-700-43-53.
- Авторизованные региональные сервисные центры:
ООО "Техком-Автоматика", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Титова, 9. Тел. +7 (3852) 22-98-68.

Адрес для почтовых отправлений:

656023, Алтайский край, г. Барнаул, а/я 317.